

# Dialer TA7P



## Przeznaczenie/zastosowanie:

- \* Urządzenia obiektowe współpracujące ze Stacją Monitorowania Alarmów:
  - ochrony przeciwpożarowej

## Zasoby:

- \* 8 wejść dwustanowych
- \* Jedno wyjście sterowane z poziomu dialera lub bazy
- \* Jedno wyjście do sterowania sygnalizacją zewnętrzną o uszkodzeniach

## Funkcje dialera:

- \* Komunikacja w relacji:
  - obiekt-stanowisko PSP w torach: radiowym (cyfrowym), komutowanym, telefonii komórkowej GPRS (modem-modem lub modem-intranet)
  - obiekt-stanowisko ACO analogicznie w torach: radiowym, komutowanym, telefonii komórkowej GPRS
  - dodatkowy tor Ethernetowy (zamiennie z GPRS)
- \* Nadajnik meldunków alarmowych i technicznych
- \* Raportowanie uszkodzeń do konserwatora SAP (format SMS poprzez stanowisko PSP lub ACO)
- \* Odbiornik potwierdzenia przyjęcia alarmu pożarowego przez dyżurnego PSP

